



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐

นายจักรพันธ์ สุวรรณโคตร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๔๗๑๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายจักรพันธ์ สุวรรณโคตร  
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ - นายจักรพันธ์ สุวรรณโคตร ๔๑ ม.๙ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
- ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ สาย ๑๑ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### วิธีดำเนินการ

#### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |          |       |                        |
|-----------------------------------|------|----------|-------|------------------------|
| - ปักเสา                          | ขนาด | ๙ เมตร   | จำนวน | ๒ ต้น                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - รื้อถอนสาย                      | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร |
| - พาดสาย เมาข่ายคา                | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |          | จำนวน | ๑ ชุด                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |          | จำนวน | ๑ ชุด                  |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |          | จำนวน | ๐ ชุด                  |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |          | จำนวน | ๐ ชุด                  |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| ๑. แผนกแรงต่ำ     | ๒๗,๖๒๓.๐๕ บาท |
| ๒. ร้อยถอนแรงต่ำ  | - บาท         |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก | - บาท         |

๒๗,๖๒๓.๐๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๙๓๓.๖๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๙,๕๕๖.๖๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๙,๕๕๖.๖๖ บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ผจก.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อนค.นค. (บค.) ๐๗๖/๒๕๖๐  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรกิจ เรณูรส)  
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐