

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดต่อไลน์แยก(BA) จำนวน 1 ชุด

3. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 2,000 แควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)

4. แผนกเครื่องวัด

- รีดอนมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 50/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 50/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. รีดอนแรงสูง	5,791.00 บาท
2. แรงสูง	231,865.77 บาท
3. รีดอนมิเตอร์	5,078.00 บาท
4. มิเตอร์	20,938.00 บาท
รวมเงิน	263,672.77 บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าฮอทไลน์	14,950.50 บาท
2. ค่าต่อไฟ มต.HT3P3W5AWITHCT HT.	30,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบ มต.HT3P3W5AWITHCT HT.	15,000.00 บาท
4. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	13,821.00 บาท
5. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	2,000.00 บาท
รวมเงิน	75,771.50 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แรงสูงภายใน	12,498.45 บาท
รวมเงิน	12,498.45 บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	3,749.54 บาท
2. กำไรสุทธิ	3,749.54 บาท
รวมเงิน	92,019.49 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	6,441.36 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,460.85 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 98,460.85 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E295006003290005 ลว. 29 มี.ค. 2560

ทั้งนี้ราคาค่างกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายวิรัชศักดิ์ บุญดี

ทผ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 202/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- 3 เม.ย. 2560