



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.  
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐  
นายอนุภาพ ถุวัตศรี

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๗๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จาก นายอนุภาพ ถุวัตศรี ประธานขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้:-

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนุภาพ ถุวัตศรี ๓๕๓ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๑๒ เหนือ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- |                             |         |          |              |             |       |            |         |   |       |
|-----------------------------|---------|----------|--------------|-------------|-------|------------|---------|---|-------|
| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ     | -       | เฟส ขนาด | -            | เครื่อง PEA | -     | ติดตั้งที่ |         |   |       |
| วัดโหลดได้                  | เฟส เอ. | -        | แอมป์        | เฟส บี.     | -     | แอมป์      | เฟส ซี. | - | แอมป์ |
| โวลท์ที่ได้หัวแม่แปลงวัดได้ | -       | โวลท์    | โวลท์ปลายสาย | -           | โวลท์ |            |         |   |       |
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

**วิธีดำเนินการ**

**๑. แผนกแรกตໍาภายนอก**

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น				
- พาดสาย	แรงดึง	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- รื้อถอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย	แรงดึง	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย	เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงดึง				จำนวน	๐	ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่องดินดิน				จำนวน	๐	ชุด				
- ติดตั้งกัยยีดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด				
- เทคโนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด				

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑.	ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓.	ค่ารื้อถอนแรงดึงภายนอก	- บาท
๔.	ค่าก่อสร้างแรงดึงภายนอก	๔,๙๐๙.๖๗ บาท
๕.	หักค่าสำรวจออกรูปแบบ	- บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔,๙๐๙.๖๗ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๔๓.๖๘ บาท
		<u>๕,๒๕๓.๓๕ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๒๕๓.๓๕ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)  
กำหนดดื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผู้.บต.กฟส.อ.นน.)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.อ.อ.นน.(บต.) ๓๖๑/๙๖๒/๑  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายคุณกิจ เรืองรศ.)  
ผจก.กฟส.อ.นน.

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐