



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๔๕๘๗ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ๑๑๘ ม.๕ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ใช้ในการ สถานีเพิ่มแรงดัน ตั้งอยู่ที่ สถานีเพิ่มแรงดัน วัดซากผักกูด ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้าอยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดหาเอง)

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๙๕ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายใน ๑๒,๐๑๐.๐๗ บาท

รวมเงิน ๑๒,๐๑๐.๐๗ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก ๔๙,๗๔๑.๔๒ บาท

รวมเงิน ๔๙,๗๔๑.๔๒ บาท

๓. ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายภายใน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าต่อไฟ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าตรวจสอบ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ค่าบริการ HotLine ๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

รวมเงิน ๓๒,๔๕๐.๕๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๖๐๓.๐๒ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๖๐๓.๐๒ บาท
รวมเงิน	๔๗,๘๐๕.๐๑ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๘๔๖.๓๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๔,๖๕๑.๓๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๔,๖๕๑.๓๖ (หนึ่งแสนสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นธ.
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)๓๖๖/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุทธกิจ เรณูรส)
ผ.จก.กฟส.อ.นธ.
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐