



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ 28 มิ.ย. 2560

นางสาวขวัญดาว อึ้งดีดใช้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวขวัญดาว อึ้งดีดใช้ คำร้องเลขที่ 120000649830
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวขวัญดาว อึ้งดีดใช้ 16 ม.5 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.5 เหนือ ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 13 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	5 ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	50 ตร.มม	จำนวน	2 เส้น	ระยะทาง	360 เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	50 ตร.มม	จำนวน	4 เส้น	ระยะทาง	141 เมตร	
- พาดสายช้ายคา แรงต่ำ	ขนาด	50 ตร.มม	จำนวน	4 เส้น	ระยะทาง	0 เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	2 ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	2 ชุด			
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด 50 ตร.มม.			จำนวน	1 ชุด			
- เทโคนเสา			จำนวน	2 ชุด			

2. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง 1 เฟส ระบบ 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควี.จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควี.จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	163,649.00	บาท
2. แผนกหม้อแปลง	57,006.00	บาท
3. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
4. ค่าสมทบ	2,000.00	บาท
5. รื้อถอนหม้อแปลง	2,555.00	บาท
6. ค่าขอทไลน์	-	บาท
	225,210.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	15,764.70	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>240,974.70</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 240,974.70 (สองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

28 มิ.ย. 2560

ที่ ก.2 อ.นฉ.(บต.) 336/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรศักดิ์ เรณูรส)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นฉ.

28 มิ.ย. 2560