



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐
นายเสรี เงินทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๙๗๖๑๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จาก นายเสรี เงินทอง ประسังค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเสรี เงินทอง ๗๒๙ ม.๘ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ท่อระบายน้ำ ตั้งอยู่ที่ ๘๘ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หัวแม่แปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่ำภัยนอก

			๙	เมตร	จำนวน	๑๐	ตัน
- ปักเสา		ขนาด	๙	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๓๓๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้ออกอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อพื้นแรงต้าน					จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งก้ายึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา					จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
	ระบบจำหน่ายภายนอก
๑.	ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก
๓.	ค่ารื้อดอนแรงต่ำภายนอก
๔.	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๕.	หักค่าสำรวมของแบบ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	<u>๔๔,๒๙๗.๔๘</u> บาท
	<u>๕,๗๗๒.๙๔</u> บาท
	<u>๔๙,๐๗๐.๔๔</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๙,๐๗๐.๔๔ บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออภิปรัชติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.ເ.อ.นธ.(บต.) ๕๗๙/๔๔๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพจน์ สิทธิ์ไกรพงษ์)
ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐