



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางสาวอำพันธ์ บุญสุข

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวอำพันธ์ บุญสุข คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๐๔๔๘ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวอำพันธ์ บุญสุข ๘/๑ ม.๓ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.เทิดไท ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|--|------|------------|-------|---|------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น | | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๕ | ต้น | | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น | ระยะทาง | ๔๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๔๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๑๑๒ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๖๙,๘๔๓.๙๕ บาท

๒. แผนกหม้อแปลง

๑๑๘,๗๖๕.๙๕ บาท

๓. แผนกแรงสูง

๓๔,๕๓๗.๒๕ บาท

๔. ค่าสมทบ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ร้อยถอนหม้อแปลง

- บาท

๖. ค่าขอทไลน์

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒๔๖,๒๘๒.๘๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๗,๒๓๙.๘๐ บาท

๒๖๓,๕๒๒.๖๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๖๓,๕๒๒.๖๙ (สองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.)



อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑