



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓
นายอานันท์ วชิรศักดิ์ศิริกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นายอานันท์ วชิรศักดิ์ศิริ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๗๘๔ แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นช. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอานันท์ วชิรศักดิ์ศิริกุล ที่อยู่ ๓๗/๗๘ ม.๖ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๔ เนื้อ ๑๓ ตร.ม. ห่างสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา ๑ กม.
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	- เค维อี PEA	-	ติดตั้งที่		
- วัดໂ Holdenได้	เพส เอ.	- แอมป์	เพส บี.	- แอมป์	เพส ซี.	- แอมป์
โวลท์ตีเข้มอแปลงวัดได้	- โวลท์	โวลท์ปลายสาย	*	โวลท์		

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากติดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๓	ตัน
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ตัน
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น
- รีอ่อนสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๓	ชุด
- สายต่อลงดิน				จำนวน	-	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๓	ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๖๗,๔๖๐.๐๘	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณณะ	-	บาท
รวมเงิน	๑๖๗,๔๖๐.๐๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๒๒๒.๒๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๗๙,๖๘๒.๒๖</u>	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๑๗๙,๖๘๒.๒๖ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นข.

ที่ ก.๒ อ.นข.(บต.) ๐๓๔/๕๕๖๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นข.
๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗