



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓

นายวินัย บุญเสริม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายวินัย บุญเสริม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๒๒๗๙๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวินัย บุญเสริม ที่อยู่ ๑๘๓ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ สาย ๑๑ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย \* โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                          |        |       |      |       |       |     |      |         |          |
|--------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-----|------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร.            | ขนาด   | ๙.๐๐  | เมตร | จำนวน | ๖     | ต้น |      |         |          |
| - ปักเสา คอร.            | ขนาด   | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | -     | ต้น |      |         |          |
| - พาดสาย                 | แรงต่ำ | ขนาด  | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | ๔   | เส้น | ระยะทาง | ๑๑๐ เมตร |
| - พาดสายเมนขายคา         | แรงต่ำ | ขนาด  | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | ๔   | เส้น | ระยะทาง | ๔๓ เมตร  |
| - รื้อถอนสาย             | แรงต่ำ | ขนาด  | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | -   | เส้น | ระยะทาง | - เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ |        |       |      | จำนวน | ๑     | ชุด |      |         |          |
| - สายต่อลงดิน            |        |       |      | จำนวน | -     | ชุด |      |         |          |
| - เทโคนเสา               |        |       |      | จำนวน | ๓     | ชุด |      |         |          |

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                              |           |     |
|------------------------------|-----------|-----|
| ๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก       | -         | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | -         | บาท |
| ๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก   | ๙๒,๘๖๙.๐๙ | บาท |
| ๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ  | -         | บาท |
| รวมเงิน                      | ๙๒,๘๖๙.๐๙ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%           | ๖,๕๐๐.๘๔  | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          | ๙๙,๓๖๙.๙๓ | บาท |

ผู้ใช้ไฟ. ลงทุนเป็นเงิน ๙๙,๓๖๙.๙๓ (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๕๖/๒๕๖๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
ผ.ก.กฟส.อ.นคม.  
๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓