



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓

นายสุนทร สีดา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสุนทร สีดา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๗๑๔๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุนทร สีดา ๘๔/๔๕ ม.๑ ต.เขาดิน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|---|------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๑๒ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | |
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๑๒ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๕๘ เมตร |
| - พาดสายชวยค้ำ แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๓ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดก่ายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคโนเสา | | | จำนวน | ๒ ชุด | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควี.อ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๓๓,๙๓๐.๙๑	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๙๕,๘๔๙.๘๘	บาท
๓. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	๑๖,๘๓๒.๑๐	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
	๓๖๙,๗๔๘.๖๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๕,๘๘๒.๔๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙๕,๖๓๑.๐๔	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙๕,๖๓๑.๐๔ (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บด.กฟส.อ.นคม.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บด.)๐๐๑/๕๒๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓