



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

การประสานภูมิภาคสาขาบ้านฉาง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๔๘๖๓๓ จาก การประสานภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ไฟ การประสานภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ๑๑๘ ม.๕ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ใช้ในกิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ใต้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอย้ายหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง ( ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหา )

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

**วิธีดำเนินการ**

**๑. แผนกหม้อแปลง**

- ย้ายหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ( ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหา )

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

**ค่าธรรมเนียม**

๑. ค่าย้ายมิเตอร์	๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๗,๕๐๐.๐๐ บาท</u>

**ระบบจำหน่ายภายใน**

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๓,๙๙๖.๒๙ บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	- บาท
๓. ค่าขอทไลน์	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๓,๙๙๖.๒๙ บาท</u>

**กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)**

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๑๙๘.๘๙ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๔,๑๙๘.๘๙ บาท</u>

รวมเงิน	๓๕,๖๙๕.๑๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๒,๕๙๘.๖๖ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๘,๒๙๓.๘๔ บาท</u>

ผู้ใช้พลังงานเป็นเงิน ๓๘,๑๙๓.๘๔ บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น  
เครื่องวัด เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ  
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้  
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ  
กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน  
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ  
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นต.

๙ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นต.(บต.) ๑๘๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๙ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓