



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.  
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔  
นางพิกุล บุญเสริม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.  
ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นางพิกุล บุญเสริม  
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นช. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSru ได้ดังนี้-

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๐๒๑ แจ้งความประสงค์

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางพิกุล บุญเสริม ที่อยู่ ๕/๑๓ ม.๕ ต.มะขามคุ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๑๓ สาย ๑๑ ม.๓ ต.มะขามคุ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.  
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA  
วัดໂ Holden ได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี.  
โวลท์ได้เพื่อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย \* โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต່າງภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ต้น
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ต้น
- พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒
- พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-
- ร็อกตอนสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๑	ชุด
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- เก็คอนเสา				จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้  
 ระบบจำหน่ายภายนอก  
 ๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก  
 ๒. ค่าก่อสร้างหน้าแปลงภายนอก  
 ๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก  
 ๔. ค่าก่อสร้างแผ่นกไฟสาธารณะ

รวมเงิน	๓๕,๕๗๙.๔๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๕,๕๗๙.๔๘</u>	<u>บาท</u>

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๕๗๙.๔๘ (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
 มาด้วยแล้ว

  
 (นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
 หพ.บต.กฟส.อ.นธ.

๒๕ มี.ย. ๖๗

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)๒๗๙/๑๕๕๑๓  
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
 (นายกมล กิตตยากร)  
 ผจก.กฟส.อ.นธ.  
 ๒๕ มี.ย. ๖๗