



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๓

นางสาวปัทมา อิมบ้านไร์

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก นางสาวปัทมา อิมบ้านไร์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๘๗๔๐๔ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีได้ดังนี้.-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวปัทมา อิมบ้านไร์ ที่อยู่ ๗๔/๔ ม.๑ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๙ ใต้ ม.๑ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพส เอ. แม่ปี. เพส บี. แม่ปี * เพส ซี. แม่ปี

โวลท์ที่ได้มือแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดันภายนอก (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๕	ตัน
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ตัน
- พาดสาย แรงต่อ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่อ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
- ร็อกตอนสาย แรงต่อ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่อ				จำนวน	-	ชุด
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๒	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	-	ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๐,๐๖๘.๑๒ บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผ่นกันไฟสาธารณะ	บาท
รวมเงิน	๔๐,๐๖๘.๑๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๐,๐๖๘.๑๒</u> บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๔๐,๐๖๘.๑๒ (สี่หมื่นหกสิบแปดบาทสิบสองสตางค์)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นษ.

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นษ.(บต.)๓๗๑/๑๒๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายกัมศักข์ พงษ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นษ.
๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

