



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

นายสำเนา ลิ่มประยูร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสำเนา ลิ่มประยูร คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๙๘๑๘๒๖ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสำเนา ลิ่มประยูร ที่อยู่ ๓๑๙ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ สาย ๑๙ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐ % ๐๓.๑)

- ร้อยถนนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๐	เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๐	เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๒	ชุด			

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร.		ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๗๖	เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๑	ชุด			
- เทโคน					จำนวน	๓	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๐๓.๑)

๕๕๐.๕ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

๑๖๖๗๖.๓๒ บาท

๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๓.๑)

๔๖,๒๘๒.๙๔ บาท

รวมเงิน

๖๓,๕๐๙.๗๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔,๔๔๕.๖๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๗,๙๕๕.๔๔ บาท

ผู้ให้ฟองทุนเป็นเงิน ๖๗,๙๕๕.๔๔ (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ให้ฟองจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(หน.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๓๕/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล หันธุ์สวัสดิ์)

หน.กฟส.อ.นคม.

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓