



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)//

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓

บริษัท วรรณรัช พัฒนา จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้รับคำร้องจาก บริษัท วรรณรัช พัฒนา จำกัด ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท วรรณรัช พัฒนา จำกัด ๗/๔๑๐ ม.๗ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองโดยมี นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก. ๓๓๐๒) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)

- | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|--------------|
| ๑.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| ๑.๒ ปีกเสา คอร.ขนาด | ๑๒ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น |
| ๑.๓ พาดสาย | SAC | ขนาด | ๕๐ | ต.มม. | จำนวน ๓ เส้น |
| ระยะทาง | ๐ | เมตร | | | |
| ๑.๔ เทคอนกรีตโคนเสา | | จำนวน | - | ชุด | |

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๓๙๓.๒๓ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๓๙๓.๒๓ บาท
รวมเงิน	๕๘,๓๘๔.๕๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๐๘๖.๙๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๒,๔๗๑.๔๔ บาท</u>

(หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๒,๔๗๑.๔๔ บาท กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน
แล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดแรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ผ.บต.กฟส.อ.นต.

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๕๖๙/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายกมล หันธุ์สวัสดิ์)
ผ.ก.กฟส.อ.นต.

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓