



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๕๕๒๙ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ ๕๕๖ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ บ้านครูเสนาะ ม.๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๗๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๗๕ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน ๑๘๔,๑๗๒.๑๐ บาท
๒. รื้อถอนหม้อแปลง ๔,๖๕๗.๐๐ บาท
- รวมเงิน ๑๘๘,๘๒๙.๑๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ ๘๙,๗๗๓.๕๕ บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ ๓,๙๕๘.๐๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก - บาท

๒๘๒,๕๖๐.๖๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๙,๗๗๙.๒๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๐๒,๓๓๙.๙๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๐๒,๓๓๙.๙๐ บาท (สามแสนสองพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นม.)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.)๓๖๒/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.ก.กฟส.อ.นม.

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓

