



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.
วันที่ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๗
นายสุรศักดิ์ บูรพา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก นายสุรศักดิ์ บูรพา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๗๔๗ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุรศักดิ์ บูรพา ที่อยู่ ๙ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ท่อระบายน้ำ ตั้งอยู่ที่ ช.๓ เนื้อ ๘.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบฯ
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพส เอ. แม่ปี เพส บี. แม่ปี เพส ซี. แม่ปี
โวลท์ที่ติดหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปัลปายสาย - โวลท์
๔. สภาพที่ดินที่ดำเนินการไม่สระดก เก็บควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๙๐ เมตร
- พาดสายข่ายค่า แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๑	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๓. ค่าสมทบ
๔. ไฟสาธารณณะ
๕. ค่าบริการ Hot Line

บาท
๓๑,๘๘๓.๓๗ บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
๓๑,๘๘๓.๓๗ บาท

บาท
๒,๒๓๔.๗๐ บาท

บาท
๓๔,๑๑๐.๐๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๔,๑๑๐.๐๗ บาท
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนัชัย มหาศักดิ์ศรี)

ผพ.บต.กพส.อ.นธ.

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.ย อ.นธ.(บต.) ๒๓๒/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการ

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๓