



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓

นายสวัสดิ์ เหมล้วน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสวัสดิ์ เหมล้วน คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๙๙๙๙๙๙๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสวัสดิ์ เหมล้วน ๕๕๐ ม.๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ เหนือ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
- อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๒.๑)

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๒.๑)

- | | | | | | |
|-----------------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๕ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๔๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๒๔๐ เมตร |
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๕ ชุด | |
| - เทโค่น | | | จำนวน | ๒ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒๐๕,๕๑๓.๑๑ บาท

๒. แผนกหม้อแปลง

๑๕๘,๔๕๐.๐๐ บาท

๓. ค่าสมทบ

๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง

๔,๖๕๗.๐๐ บาท

๓๗๔,๖๒๐.๑๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒๖,๒๒๓.๔๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๐๐,๘๔๓.๕๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๐๐,๘๔๓.๕๒ (สี่แสนแปดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๕๐๗/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

MO 8/10/63

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นม.

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๓