



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ .- ๔ พ.ย. ๒๕๖๓

นางบุญเกิน เอี่ยมสอาด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางบุญเกิน เอี่ยมสอาด คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๘๘๒๖๙ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางบุญเกิน เอี่ยมสอาด ที่อยู่ ๑๕๖ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ใต้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำ (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- รื้อเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๕ เมตร

- เทโคนเสา จำนวน ๔ ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๔๙,๗๘๔.๑๔ บาท

รวมเงิน ๔๙,๗๘๔.๑๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% ๓,๔๘๔.๘๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๒๖๙.๐๓ บาท

ใช้เงินทุนเป็นเงิน ๕๓,๒๖๙.๐๓ (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสามสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.)

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๕๕๒/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นต.

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๓