



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

บริษัท พูลสุขเนอร์สวิงโฮม จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๔๓๙๔ จาก บริษัท พูลสุขเนอร์สวิงโฮม จำกัด
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พูลสุขเนอร์สวิงโฮม จำกัด ที่อยู่ ๒/๖ ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการกิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ เหนือ ซ.พูลสุข ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (กฟภ. จัดหาหม้อแปลง)

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐ %)

๒.๑ ปีกเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น
๒.๒ พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๓ เส้น
ระยะทาง ๓๗๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน)

๒.๑ ปีกเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๒.๒ พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๓ เส้น
ระยะทาง ๒๐ เมตร

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์

๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๒.ค่าสมทบ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๖,๕๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน

๔๕,๖๖๖.๖๙ บาท

๒.ค่าฮอทไลน์

๑๕,๑๓๕.๗๕ บาท

๓. หม้อแปลง

๑๕๑,๒๐๓.๔๑ บาท

รวมเงิน

๒๑๖,๐๐๕.๘๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

๑๙๙,๔๓๓.๔๔ บาท

๑๙๙,๔๓๓.๔๔ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๔๓,๙๔๐.๖๙ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๔๓,๙๔๐.๖๙ บาท

รวมเงิน

๒๓๐,๙๔๐.๗๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๖,๑๖๕.๘๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๔๗,๑๐๖.๖๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นค.

E ๔ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นค.(บต.) ๒๕๖๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นค.

E ๔ พ.ย. ๒๕๖๓