



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๑๐๑๑๗๒๔ จาก บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ที่อยู่ ๔๓๓/๒ ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ใช้ในการกิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (กฟผ. จัดหาหม้อแปลง)

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ๒.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

ค่าธรรมเนียม

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ๑. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มีเตอร์ | ๗๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. ค่าสมทบ | ๓,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | ๓,๗๐๐.๐๐ บาท |

ระบบจำหน่ายภายใน

- | | |
|--------------------|---------------|
| ๑. แผนกแรงสูงภายใน | ๘,๕๙๖.๖๒ บาท |
| ๒. ค่าฮอทไลน์ | ๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท |
| รวมเงิน | ๒๖,๗๓๒.๓๗ บาท |

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

- | | |
|-----------------------|--------------|
| ๑. กำไรขั้นต้น | ๒,๕๗๘.๙๙ บาท |
| ๒. % ลดกำไร | - % |
| ๓. จำนวนเงินที่ลดราคา | - บาท |
| ๔. กำไรสุทธิ | ๒,๕๗๘.๙๙ บาท |

- | | |
|---------------------|---------------|
| รวมเงิน | ๓๓,๐๑๑.๓๖ บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๒,๓๑๐.๘๐ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๓๕,๓๒๒.๑๖ บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๓๒๒.๑๖ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นคม.(บต.) ๖๖๗/๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.