



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗
นายจรัส ไชยบุญเรือง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายจรัส ไชยบุญเรือง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๘๕๙๙ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอกสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายจรัส ไชยบุญเรือง ที่อยู่ ๑๙ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๕ ได. ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โอลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เก็บคราบคิตค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกดำเนินการ

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๕ เมตร	จำนวน	๘ ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๑๐๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	- ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่ารือถอนแรงต่ำภายนอก	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๖,๒๗๕.๘๒ บาท
๓. ค่าสมทบ	- บาท
๔. ไฟสาธารณณะ	- บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	๑๖,๒๗๕.๘๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๑๙๗.๗๑ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๓,๔๗๕.๑๓</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๓,๔๗๕.๑๓ (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นธ.
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๐๗๗/๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายนัฐพิท แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผ.บต.กฟส.อ.นธ.
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒

