



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕

นายธนพจน์ ดำรงกิจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายธนพจน์ ดำรงกิจ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๐๐๗๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธนพจน์ ดำรงกิจ ที่อยู่ ๒๒/๖๒ ซ.ประปา ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ปรีक्षा ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                            |      |          |       |        |                  |
|--------------------------------------------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร.                              | ขนาด | ๙ เมตร   | จำนวน | ๓ ต้น  |                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๖๖๐ เมตร |
| - พาดสาย เมาชยาคา                          | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง - เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |      |          | จำนวน | ๑ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |      |          | จำนวน | ๑ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |          | จำนวน | - ชุด  |                  |
| - เทโคนเสา                                 |      |          | จำนวน | ๒ ชุด  |                  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                            |                  |            |
|----------------------------|------------------|------------|
| ๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก  | -                | บาท        |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๘๕,๖๒๘.๘๗        | บาท        |
| ๓. ค่าสมทบ                 | -                | บาท        |
| ๔. ไฟสาธารณะ               | -                | บาท        |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line      | -                | บาท        |
|                            | ๘๕,๖๒๘.๘๗        | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%         | ๕,๙๙๔.๐๒         | บาท        |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        | <u>๙๑,๖๒๒.๘๙</u> | <u>บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๑,๖๒๒.๘๙ (เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๑๙/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒