



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔

นายสิทธิพร มะลิงาม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก นายสิทธิพร มะลิงาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๒๐๙๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruP ได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสิทธิพร มะลิงาม ที่อยู่ ๔๗๒ ม.๗ ต.มะขามคุ่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๑๒ ใต้ ม.๒ ต.มะขามคุ่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากการระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงรัศบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรลงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๔	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๕๓๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่องdin				จำนวน	๒	ชุด
- ติดตั้งชุดกายด์ໂโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	-	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๓	ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่วยภายนอก	
๑. ค่ารื้อถอนแรงดึงดูดภายนอก	๖๙๓.๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงดึงดูดภายนอก	๘๘,๓๘๘.๔๘ บาท
๓. ค่าสมทบ	- บาท
๔. ไฟสาธารณะ	- บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘๙,๐๘๑.๔๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๕๕,๓๑๗.๑๘</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๕,๓๑๗.๑๘ (เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นส.

๑๗ ๑.๒. ๒๕๖๒

ที่ ก.๒ อ.นส.(บต.) ๑๐๗/๑๖๒๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นาย班迪 แก้วยากร์เน่หลีอง)
ผ.กฟส.อ.นส.

๑๗ ๑.๒. ๒๕๖๒

