



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๔

นายอานนท์ วชิรศักดิ์ศิริกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายอานนท์ วชิรศักดิ์ศิริกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๐๔๕๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอานนท์ วชิรศักดิ์ศิริกุล ที่อยู่ ๑๓/๗๘ ม.๖ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ เหนือ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                            |      |          |       |        |                  |
|--------------------------------------------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร.                              | ขนาด | ๑๒ เมตร  | จำนวน | ๒ ต้น  |                  |
| - ปักเสา คอร.                              | ขนาด | ๙ เมตร   | จำนวน | ๑๖ ต้น |                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๔๘๐ เมตร |
| - พาดสาย เมาชยคา                           | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |      |          | จำนวน | ๓ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |      |          | จำนวน | ๓ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |          | จำนวน | - ชุด  |                  |
| - เทโคนเสา                                 |      |          | จำนวน | ๔ ชุด  |                  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๗๒๗.๐๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๒๗๑,๗๓๗.๓๔ บาท

๓. ค่าสมทบ

- บาท

๔. ไฟสาธารณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

- บาท

๒๗๒,๔๖๔.๓๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๙,๐๗๒.๕๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๙๑,๕๓๖.๘๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๙๑,๕๓๖.๘๔ (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นฉ.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นฉ.บต.) ๐๐๗/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๔