



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นข.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นข.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นข.
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔
นายสมชาย โนนิวิสุทธิกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นข.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นข.ได้รับคำร้องจาก นายสมชาย โนนิวิสุทธิกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๕๗๙๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นข.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมชาย โนนิวิสุทธิกุล ที่อยู่ ๑/๑๗ ถ.ทางไผ่ ต.เชิงเงิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทำการที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ร่วมใจพัฒนา ๘๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ | ๓ เฟส ขนาด | - | เครื่อง PEA | - | ติดตั้งที่ |
|---|------------|-------|--------------|---------|------------|
| วัดโหลดได้ | เฟส เอ. | - | แอมป์ | เฟส บี. | - |
| โวลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ | - | โวลท์ | โวลท์ปลายสาย | - | โวลท์ |
| ๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 ให้ก่อสร้าง เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒ | | | | | |
| ๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น | | | | | |

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดึงภายนอก

| | | | | | | |
|---|------|----|-------|-------|---|------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๓ | ตัน |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๕ | เส้น |
| - พาดสายข่ายค่า แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๐ | เส้น |
| - ติดตั้งชุดล้อห้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดก้ายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - เทโคนเสา | | | | จำนวน | ๒ | ชุด |

| | |
|---|-----------------------------|
| ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้ | |
| ระบบจำหน่วยภายนอก | |
| ๑. ค่ารือถอนแรงต่ำภายนอก | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๓๓,๑๐๓.๑๖ บาท |
| ๓. ค่าสมทบ | - บาท |
| ๔. ไฟสาธารณณะ | - บาท |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line | - บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๓๓,๑๐๓.๑๖ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๒,๓๑๗.๒๒</u> บาท |
| | <u><u>๓๕,๔๒๐.๓๘</u></u> บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๔๒๐.๓๘ (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสามสิบแปดบาทศูนย์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กพส.อ.นช.

ที่ ก.๒ อ.นช.(บต.)๐๙๙/๖๔๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายบัณฑิต แก้วอากรย์ฯ: ลีวะ
ผ.กพส.อ.นช.

๕ มี.ค. ๒๕๖๔