



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

นายปรีชา ครอบหา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก นายปรีชา ครอบหา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๑๒๒๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายปรีชา ครอบหา ที่อยู่ ๔/๔ ซ.พหลโยธิน ๗๓ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ต.ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                            |      |          |       |        |         |          |
|--------------------------------------------|------|----------|-------|--------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร.                              | ขนาด | ๙ เมตร   | จำนวน | ๑ ต้น  |         |          |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๒๒๐ เมตร |
| - พาดสายขยายคา แรงต่ำ                      | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |      |          | จำนวน | ๑ ชุด  |         |          |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |      |          | จำนวน | ๑ ชุด  |         |          |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |          | จำนวน | ๐ ชุด  |         |          |
| - เทโคนเสา                                 |      |          | จำนวน | ๐ ชุด  |         |          |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                            |                  |     |
|----------------------------|------------------|-----|
| ๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก  | -                | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๒๙,๐๙๗.๓๗        | บาท |
| ๓. ค่าสมทบ                 | -                | บาท |
| ๔. ไฟสาธารณะ               | -                | บาท |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line      | -                | บาท |
|                            | ๓๙,๐๙๗.๓๗        | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%         | ๒,๗๓๖.๘๒         | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        | <u>๔๑,๘๓๔.๑๙</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๑,๘๓๔.๑๙ (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๕๘ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๕๓/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๕๘ มี.ค. ๒๕๖๔