



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นส.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.
วันที่ ๒๖ ๘.๘.๒๕๖๔
นางอัญชลี แต่งแก้ว

เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องจาก นางอัญชลี แต่งแก้ว คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๙๙๑๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSrุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางอัญชลี แต่งแก้ว ที่อยู่ ๒๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ สร้างอารามย์ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่	
วัดโหลดได้	เพส เอ.	-	แอมป์	เพส บี.	-	แอมป์
โวลท์ที่ได้เมื่อแปลงวัดได้	-	โวลท์	โวลท์ปลายสาย	-	โวลท์	-

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาดวาก เทืนควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๗	ต้น		
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๑๑๕ เมตร
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโยงแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๕	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๘๑,๐๘๕.๒๒ บาท

๓. ค่าสมบบ

บาท

๔. ไฟสาธารณะ

บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

บาท

๙๑,๐๘๕.๒๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๖๗๕.๙๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙๖,๗๖๑.๑๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๙๖,๗๖๑.๑๙

(แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)

กำหนดดีนราคาก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หพ.บต.กฟส.อ.นน.

ที่ ก.๒ อน.๙.(บต.)๑๒๓/๔๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบันทิต แก้วอากรย์เนื่อง)

ผจก.กฟส.อ.นน.