



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.
วันที่ ๒๖ ๘.๖.๒๕๖๔
นางลิลన์ยอก้าทร บัลลังก์รัตตน์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นэм.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก นางลิลันณภัทร บัลังกรัตน์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๕๓๗ เจ็บความประสังค์ขอขยายเขตระบบทำหนานายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นэм. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางลิลันณ์ภัทร บัลลังก์รัตน์ ที่อยู่ ๘๔๗/๕๕๒ ถ.ริมคลองสามแ سن แขวงบางกระปี เขตห้วยขวาง กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๓๙ หมู่ ๑๙ บ้านน้ำ หมู่บ้านน้ำ จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (เหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ท่า่สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ . เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด กึ่งควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ฝ้าเพดานดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

| | | | | | | | | |
|---|------|----|-------|-------|----|------|---------|---------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๓ | ตัน | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๕๐ | เส้น | ระยะทาง | ๓๔ เมตร |
| - พาดสายชายค่า แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๐ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |

| | |
|---|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้ | |
| ระบบจำหน่ายภายนอก | |
| ๑. ค่ารือถอนแรงต่ำภายนอก | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๓๓,๑๑๗.๐๙ บาท |
| ๓. ค่าสมทบ | - บาท |
| ๔. ไฟสาธารณะ | - บาท |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line | - บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๓๓,๑๑๗.๐๙ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๓๕,๔๓๔.๒๐ บาท</u> |
| | <u>๓๕,๔๓๔.๒๐ บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๔๓๔.๒๐ (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) กำหนดยืนยัน ๓ เดือน หันนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หพ.บต.กฟส.อ.นส.

๖ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อน.๘.(บต.) ๖๐๒/๘๗๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายนิยม ทิต แก้ววารรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นส.

- ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔