



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๕ ๖.๒๕๖๔
นายพิศาล วชีระสูตร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นายพิศาล วชีระสูตร คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๐๔๑๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพิศาล วชีระสูตร ที่อยู่ ๓๐/๘๔ ซ.โชคโนนิช ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.หนองอุดม ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ราชบุรี

๒. รับไฟจากการระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า บีกมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ | ๓ เฟส ขนาด | - | เค维 PE | - | ติดตั้งที่ | | |
|---|------------|-------|--------------|---------|------------|---------|-------|
| วัดໂ碌ด์ได้ | เฟส เอ. | - | แอมป์ | เฟส บี. | - | แอมป์ | |
| โอลท์ได้มือแปลงวัดได้ | - | โอลท์ | โอลท์ปลายสาย | - | โอลท์ | เฟส ซี. | |
| ๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เทืนครคิดค่าแรงกรณี ๒ | | | | | | - | แอมป์ |
| ๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น | | | | | | | |

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

| | | | | | | |
|--|------|----------|-------|--------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๕ ต้น | | |
| - พาดสาย แรงตัว | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๕ เส้น | ระยะทาง | ๓๒๑ เมตร |
| - พาดสาย แรงตัว | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๕ เส้น | ระยะทาง | ๑๖ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว | | | จำนวน | ๓ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๓ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกากายยึดโดยแรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๓ ชุด | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----|
| ๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก | ๑,๕๗๗.๐๐ | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๔๗,๑๒๕.๓๐ | บาท |
| ๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๖๒,๖๖๘.๗๖ | บาท |
| ๔. ไฟสาธารณณะ | - | บาท |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line | - | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑๑๑,๓๐๐.๘๖ | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๗,๙๘๒.๔๖ | บาท |
| | <u>๑๑๙,๑๑๓.๓๒</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๙,๑๑๓.๓๒ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน หักน้ำก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นส.

ที่ ก.๒ อ.นส.(บต.) 
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบันพิตร แก้วภารณ์เหลือง)

ผพ.กฟส.อ.บส.

