



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔

นางสาวมลฤดี เพ็ชรศรี

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวมลฤดี เพ็ชรศรี คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๓๓๗/แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวมลฤดี เพ็ชรศรี ที่อยู่ ๒๒ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ๓ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่

- วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์

โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๒ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๒ เส้น | ระยะทาง ๓๕ เมตร |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | จำนวน ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๑ ชุด | |
| - เทคอนกรีต | | จำนวน ๑ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๔,๔๖๔.๐๙ บาท
รวมเงิน	๒๔,๔๖๔.๐๙ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔,๔๖๔.๐๙ บาท

ลงทุนเป็นเงิน ๒๔,๕๖๔.๐๙ (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นค.

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๒๕๖/๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๒๒๘
(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕