



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔

นางสาวสมคิด แสงอรุณ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก นางสาวสมคิด แสงอรุณ  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๔๕๙๔๒ แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวสมคิด แสงอรุณ ที่อยู่ ๖๙/๑ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖ เหนือ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหนดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                            |      |          |       |        |                  |
|--------------------------------------------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร.                              | ขนาด | ๑๒ เมตร  | จำนวน | ๑ ต้น  |                  |
| - ปีกเสา คอร.                              | ขนาด | ๙ เมตร   | จำนวน | ๕ ต้น  |                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๖๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย เมนชวยคา                          | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๕๐ เมตร  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |      |          | จำนวน | ๑ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |      |          | จำนวน | ๑ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |          | จำนวน | ๔ ชุด  |                  |
| - เทโคนเสา                                 |      |          | จำนวน | ๒ ชุด  |                  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๓. ค่าสมทบ
๔. ไฟสาธารณะ
๕. ค่าบริการ Hot Line

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

|                   |     |
|-------------------|-----|
| -                 | บาท |
| ๑๑๓,๐๗๔.๒๙        | บาท |
| -                 | บาท |
| -                 | บาท |
| -                 | บาท |
| ๑๑๓,๐๗๔.๒๙        | บาท |
| ๗,๙๑๕.๒๐          | บาท |
| <u>๑๒๐,๙๘๙.๔๙</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๐,๙๘๙.๔๙ (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นต.

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)๓๑๐/๒๕๖๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔