



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.  
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔  
นางแสงเงิน อ้ำพุด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก นางแสงเงิน อ้ำพุด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๕๘๙๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruBได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางแสงเงิน อ้ำพุด ที่อยู่ ๒๔๒/๕๓ ม.๕ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๓๙ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สีเดียว เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

#### วิธีดำเนินการ

##### ๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงทิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดกากายยึดโยงแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	-	ชุด
- เทคอนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. หักค่าสำรวจออกรแบบ	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงดึงภายนอก	๑๔,๖๕๐.๕๘ บาท
๓. ค่าสมทบ	- บาท
๔. ไฟสาธารณะ	- บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๔,๖๕๐.๕๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๖๗๖.๑๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕,๖๗๖.๑๒ (หนึ่งหมื่นห้าพันกรร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออปภีบดิตตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กพส.อ.นส.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นส.(บต.) ๗๙๙/๒๕๖๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบันธิต แกร้วอารณ์เหลือง)

ผจก.กพส.อ.นส.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔