



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ - ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓
บริษัท ประเชียน (ไทยแลนด์) จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ประเชียน (ไทยแลนด์) จำกัด คำร้อง ๑๖๐๐๐๑๐๖๙๘๘๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ประเชียน (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ ๒๖๗/๒๒๗/๒๒๘ ต.มหาตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๑ สาย ๑๐ ม.๔ ต.มหาตาพุด อ.เมืองพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่ส่งตัว เก็บครอคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกตໍาภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๐	ตัน
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๐	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๗๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยคา ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดกายด์โยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๐,๗๙๒.๕๕	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๑๐,๗๙๒.๕๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗๕๕.๘๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๑,๕๔๘.๐๓</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑,๕๔๘.๐๓ (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทสามสตางค์)
กำหนดยืนย้ำ ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบฟัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นส.

ที่ ก.๒ อ.นส.(บต.)๓๔๙/ว.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบันธิต แก้วอากรณ์เหลือง)
ผ.ก.กฟส.อ.นส.