



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.นฉ.

เลขที่ กส.อ.นฉ. (กส) ๖๙๖ /๖๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง กฟฟ.มตพ

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๕๖๙๗๕
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน ๒๓๔/๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ นิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ๒๓๔/๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๒๐	เมตร	จำนวน	๑๐๘	ต้น	
- ร้อยเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๐	ต้น	
- พาดสาย	SAC	ขนาด	๑๘๕	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๓,๕๓๕ เมตร
- ร้อยสาย	SAC	ขนาด	๑๘๕	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- เทโคน				จำนวน	๗๖	ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๔,๙๓๔,๙๙๖.๙๕	บาท
๒. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	๔,๙๔๘,๑๓๒.๗๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๔๖,๓๖๙.๒๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕,๒๙๔,๕๐๑.๙๙</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๒๙๔,๕๐๑.๙๙ (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นม.