



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
นายพนธกร บุญเรือง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายพนธกร บุญเรือง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๗๗๗๗๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ่อสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพนธกร บุญเรือง ที่อยู่ ๑๐๖ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองกว้าง ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (เกล็ดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้มั่วแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เห็นคราบคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้เพียงเดียวคงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- รือถอนนำกลับมาใช้ เสา ขนาด ๑๒ เมตร	จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย แรงดึง ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงดึง	จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน	จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงดึง ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๐ ชุด
- เทโคนเสา	จำนวน ๐ ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารือถอนแรงต่ำภายนอก	๒,๖๓๑.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๖,๐๘๑.๙๓	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๔,๓๒๑.๒๖	บาท
๔. ไฟสาธารณณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	๔๓,๐๓๔.๑๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๐๑๒.๓๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๗,๐๔๑.๕๙</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๗,๐๔๑.๕๙ (สี่หมื่นหกพันสี่สิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์)

กำหนดด้วยราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นน.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) 
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบันพิตร แก้วอากรณ์เหศิริ)
ผจก.กฟส.อ.นน.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔