



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๐๗ ก.ค. ๒๕๖๔

บริษัทซี.อี.เอส.จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ซี.อี.เอส จำกัด แจ้งความ ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการ
กิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัทซี.อี.เอส.จำกัด ที่อยู่ ๙๐/๒๒-๒๕ ชั้น ๑๐ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๔ ซ.ข้างไฟฟ้า ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง	๖๓๗๗	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	๕๖,๘๘๔.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงสูง	๑,๐๙๑.๐๐	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงสูง	๖,๕๑๑.๘๑	บาท
๕. ค่าสมทบ	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
	๙๗,๙๙๙.๕๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๘๕๙.๙๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐๔,๘๕๙.๕๓	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๔,๘๕๙.๕๓ (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๕๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป