



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔

นางอัมรา พอลิ่งห์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางอัมรา พอลิ่งห์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๗๐๔๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางอัมรา พอลิ่งห์ ที่อยู่ ๒๕๑/๔๐ ม.๑ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๐ ใต้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-------|-------|---|------|-----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง ๒๕ เมตร |

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๓,๒๗๓.๗๔	บาท
รวมเงิน	๒๓,๒๗๓.๗๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓,๒๗๓.๗๔	บาท

เป็นเงิน ๒๓,๒๗๓.๗๔ (สองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
ด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.ก.ฟ.ส.อ.น.ค.

๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ค.(บ.ต.) ๕๒๐/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอากรณ์เหลือทอง)

ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.อ.น.ค.

๕ ต.ค. ๒๕๖๔