



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

นายจักรพันธ์ ทานะมัย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายจักรพันธ์ ทานะมัย คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๔๗๙๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายจักรพันธ์ ทานะมัย ที่อยู่ ๔๗๘/๑ ม.๕ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.

ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสาย

แรงต่ำ

ขนาด ๙๕ ตร.มม

จำนวน ๔ เส้น

ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

รวมเงิน

๑๖๑,๙๐๗.๑๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๖๑,๙๐๗.๑๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

- บาท

๑๖๑,๙๐๗.๑๙ บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๑๖๑,๙๐๗.๑๙ (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นค.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๒๑๓/นค๒๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕