



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่
นางพรเพ็ญ โกรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นางพรเพ็ญ โกรัมย์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๗๙๔ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นช. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุ่ปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

- ๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางพรเพ็ญ โกรัมย์ ที่อยู่ ๕๑ หมู่ ๓ ถนนนิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๕๑ หมู่ ๓ ถนนนิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (เหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
- ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดเหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- ๔. โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
- ๕. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เทืนควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๖. ผู้ใช้เพยินดือยกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ตัน				
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๒๘	เมตร
- เทโคน					จำนวน	๓	ชุด			
- ล่อฟ้าแรงต้าน					จำนวน	๑	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต้านภายนอก

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๔,๘๑๔.๑๖ บาท

๖๔,๘๑๔.๑๖ บาท

บาท

๖๔,๘๑๔.๑๖ บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๖๔,๘๑๔.๑๖ (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กพส.อ.นธ.

๕๓ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๖๗๙/๒๕๖๔

อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเฉลิม วัฒนะมงคล)

ผจก.กพส.อ.นธ.