



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายประสงค์ เล็กโ齡

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายประสงค์ เล็กโ齡 คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๖๘๔๑ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายประสงค์ เล็กโ齡 ที่อยู่ ๒๖๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๔๑/๓ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูง	๑๘,๙๔๙.๒๒	บาท
๒. หม้อแปลง	๑๒๘,๑๗๒.๗๕	บาท
๓. รื้อถอนหม้อแปลง	๒,๗๖๙.๐๐	บาท
๔. แรงต่ำ	๑๓๓,๒๗๘.๙๓	บาท
๕. รื้อถอนแรงต่ำ	๑,๙๕๘.๐๐	บาท

รวมเงิน	๒๘๕,๑๒๗.๙๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘๕,๑๒๗.๙๐	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๒๘๕,๑๒๗.๙๐ (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นม.

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๑๐๒/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเตลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕