



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕

นายสาธิต สุขสำราญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายสาธิต สุขสำราญ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๗๓๔๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสาธิต สุขสำราญ ที่อยู่ ๗๒/๗๖ ม.๑ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ. รินธรา ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม. ตามแผนผังแนบ
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                             |                |                |       |        |         |         |  |  |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------|--------|---------|---------|--|--|
| - ปักเสา                    | ขนาด           | ๙ เมตร         | จำนวน | ๑ ต้น  |         |         |  |  |
| - รื้อสาย                   | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |  |
| - พาดสาย                    | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๑๐ เมตร |  |  |
| - พาดเมนชายคา               | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ    |                |                | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน     |                |                | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |                | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |  |
| - เทโคนเสา                  |                |                | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๖,๐๓๖.๖๗ บาท

๑๖,๐๓๖.๖๗ บาท

๑๑๒.๕๗ บาท

๑๗,๑๕๕.๒๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๑๗,๑๕๕.๒๔

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๒๒/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด

รักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินคมพัฒนา

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕