



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายสุกิจ ยางน้อย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายสุกิจ ยางน้อย คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๓๔๕๖ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุกิจ ยางน้อย ที่อยู่ ๔๖๙/๕ ม.๕ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๑๑ เหนือ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่

- วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์

โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๓๕ เมตร

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๖๑,๙๑๔.๐๐ บาท

รวมเงิน ๖๑,๙๑๔.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๙๑๔.๐๐ บาท

กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน ๖๑,๙๑๔.๐๐ (หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟผ.อ.นต.

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๗๑๗/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



- นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผ.บต.รักษาการแทน ผจก กฟผ.อ.นต.

๑๓ พ. ยาว ๔