



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.
เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก บ.ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๓๔๕ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่อยู่ ๓๙๘ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ RYGO๗๗ ซอย ๗ สาย ๑๑ ต.มะขามคุ้ว อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้	เฟส เอ.	- แอมป์	เฟส บี.	- แอมป์	เฟส ซี.
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โวลท์	โวลท์ปลายสาย	-	โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เก็บคราบค่าแรงกรณี ๒					

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปักเสา คอร์.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๐	ตัน
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน				จำนวน	๑	ชุด
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหน้าอแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๖,๗๘๘.๓๙	บาท
๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง	-	บาท
รวมเงิน	๑๖,๗๘๘.๓๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๗๗๕.๘๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๒๔,๕๗๔.๒๗</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟคงทุนเป็นเงิน ๑๒๔,๕๗๔.๒๗ (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นนท.

ที่ ก.๒ อ.นนท.(บต.) ๒๙/๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ผพ.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นนท.

๙๙๙.๙๙๙