



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่

นายไพโรจน์ สนม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายไพโรจน์ สนม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๒๕๕๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายไพโรจน์ สนม ที่อยู่ ๑๘๙/๒ ม.๘ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ เหนือ สาย ๑๕ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑ ต้น		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๒๖๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๖๐ เมตร
- พาดเมนสายเค	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๑ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๑๓,๙๖๔.๐๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๗,๒๑๒.๐๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕๑,๑๗๖.๐๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓,๕๘๒.๓๒ บาท

๕๔,๗๕๘.๓๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๕๔,๗๕๘.๓๘

(ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๒/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเดลิ้ง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔