



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

นายอาทิตย์ พ่วงโพธิ์ทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายอาทิตย์ พ่วงโพธิ์ทอง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๕๒๗๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอาทิตย์ พ่วงโพธิ์ทอง ที่อยู่ ๑๙๒/๒ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๔ ใต้ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๐	ต้น		
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๔๔๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๔๔๐ เมตร
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำ	๑๔๒,๒๓๓.๘๖	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	๔,๗๐๘.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๔๖,๙๔๑.๘๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔๖,๙๔๑.๘๖	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๑๔๖,๙๔๑.๘๖ (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศกดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๐๕๖/๕๖๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕