



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๑ ก.ย. ๒๕๖๕

นายพัทธวี หาวงศ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายพัทธวี หาวงศ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๒๓๒๔ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพัทธวี หาวงศ์ ที่อยู่ ๑๖๗ ม.๑๓ ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เนื้อที่ ๓.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น	
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดเมนสายเคา	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๒ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๗๘,๙๕๗.๑๕ บาท

- บาท

๗๘,๙๕๗.๑๕ บาท

๕,๕๒๗.๐๐ บาท

๘๔,๔๘๔.๑๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๔,๔๘๔.๑๕ (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นธ.

๕๑ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๐๒๙/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๕๑ ก.พ. ๒๕๖๕