



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕

นายโกวิทย์ ดวงผลทวีโชค

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายโกวิทย์ ดวงผลทวีโชค คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๓๖๗๗ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายโกวิทย์ ดวงผลทวีโชค ที่อยู่ ๓๒๘/๗ ม.๒ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ได้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---|------|---------|---------|
| - รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่ | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น | | |
| - ปักเสา | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น | | |
| - รื้อสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดเมนชายคา | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๓๘ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๑๘,๓๖๘.๓๔ บาท

- บาท

๑๘,๓๖๘.๓๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๒๘๕.๗๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๙,๖๕๔.๑๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙,๖๕๔.๑๒ (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นตม.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นตม.(บต.) ๐๖๕/๓๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นตม.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕