



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕

นายณัฐภัทร์ วิชัยธนารักษ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายณัฐภัทร์ วิชัยธนารักษ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๔๙๓๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายณัฐภัทร์ วิชัยธนารักษ์ ที่อยู่ ๙๘/๑๐๒ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี กทม.
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ สาย ๙ บ่อนไก่ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ต้น		
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๒๑ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำ	๗๒,๖๑๒.๕๖	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	๗๒,๖๑๒.๕๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๒,๖๑๒.๕๖	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๗๒,๖๑๒.๕๖ (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสิบสองบาทห้าสิบกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บด.กฟส.อนค.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อนค.(บด.)๐๓๗/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บด. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อนค.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕