



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕

นายอำนาจ ทรงประโคน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายอำนาจ ทรงประโคน คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๓๔๑๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอำนาจ ทรงประโคน ที่อยู่ ๓๕๑/๖ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในที่ อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ สาย๑๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ต้น		
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำ	๔๑,๓๗๙.๗๑	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	๔๑,๓๗๙.๗๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๑,๓๗๙.๗๑	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน

๔๑,๓๗๙.๗๑

(สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นต.

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๐๔๓/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ. บต. รักษาการแทน ผอ.ก กฟส.อ.นต.

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕